

检 验 报 告

报告编号: RBT200414137SR-1CN

产品名称: 气浮机设备

型号/规格: WY-QF

检验类别: 委托检验

委托单位: 山东沃源环保设备有限公司


深圳市容标检测技术服务有限公司

SHENZHEN RONGBIAO TESTING SERVICES CO., LTD

地址: 广东省深圳市罗湖区莲塘工业区 95 号

网址: <http://www.rongbiaotest.com>

检 验 报 告

样品名称:	气浮机设备	委托方:	山东沃源环保设备有限公司		
型号规格:	WY-QF	委托方地址:	山东省潍坊市潍城区青年路 62 号小商品城南区 B 座 905-1		
商 标:	沃源环保	生产者 (制造商):	山东沃源环保设备有限公司		
样品来源:	上门测试	生产者(制造商)地址:	山东省潍坊市潍城区机场南路 3699 号		
抽样数量:	1pc	生产企业:	山东沃源环保设备有限公司		
送样日期:	2020-04-07	生产企业地址:	山东省潍坊市潍城区机场南路 3699 号		
完成日期:	2020-04-14	检 测 单 位:	深圳市容标检测技术服务有限公司		
检验依据:	产品技术图纸及技术要求				
检测项目:	设备整体				
检测结论:	对样品进行检测, 所检项目符合标准要求				
主 检:	邱雪	深圳市容标检测技术服务有限公司 			
签 名:	邱雪			日期:	2020-04-14
审 核:	李国庆				
签 名:	李国庆			日期:	2020-04-14
批 准:	陆云				
签 名:	陆云	日期:	2020-04-14		
备注:	/				

注 意 事 项

1. 报告无“检验专用章”或检验单位公章无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验专用章”或检验单位公章无效。未经委托单位书面同意, 不得复制本报告的任何部分。
3. 报告无主检、审核、批准人签章无效, 报告应加盖骑缝章。
4. 报告涂改无效。
5. 若对检验报告持有异议, 应于收到报告之日起 **15** 日内向检验单位提出, 逾期不予以处理。
6. 委托检验仅对来样负责。

表中符号“**P**”代表合格, “**F**”代表不合格, “**N**”代表未做测试或不考核。

检测报告

检测项目		技术要求	检测结果	单项结论
漆面		箱体为蓝色 扶梯为黑色 表面颜色均匀平滑	符合	合格
外观质量		严格按照图纸生产,紧固件连接可靠,焊接处需符合《焊接外观检验规定》,总装时焊缝为满焊,不得出现裂纹,防腐涂层为两层.	符合	合格
尺寸 mm	长度	6000±10	6002	合格
	宽度	2500±10	2501	合格
钢板厚度 mm		6±0.2	6.0	合格
配件型号		配件型号根据图纸要求及设备清单,溶气罐、释放器、泵、空压机、刮渣机、刮渣板、刮渣链条及配套加药装置等配件型号符合要求	符合	合格
运转调试		运转流畅,无卡顿现象,溶气罐工作正常,增压泵运行正常,空压机运行正常无异响,释放器运行正常,刮渣板及电机工作正常,出水口排水正常	符合	合格

--- 结束 ---